

Май 2020 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.05.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КВЛ №3 10 кВ ГПП-168-ТП-702	05.05.2020 14:52	07.05.2020 16:45	Ремонт воздушного участка КВЛ
КЛ №35 10 кВ ТП-19-ТП-20	06.05.2020 18:05	15.05.2020 11:40	Ремонт КЛ
КЛ №3 10 кВ ГПП-168-ТП-702	09.05.2020 7:00	22.05.2020 10:45	Ремонт концевой муфты