

Июль 2020 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.07.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ №43 10 кВ ТП-4-ГПП-715	11.06.2020 17:40	21.07.2020 14:00	Ремонт КЛ
КЛ №42 10 кВ ТП-14-ТП-14А	30.06.2020 7:00	02.07.2020 14:40	Ремонт концевой муфты