

Октябрь 2020 г.

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»**

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.07.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
ЛЭП-110 кВ Бронницы- Виноградово (отпайка)	02.10.2020 15:00	08.10.2020 16:00	Ремонт РЛНД секционного моста
КЛ №12 10 кВ ГПП-168-РП-21	13.10.2020 17:25	18.10.2020 11:20	Ремонт КЛ
КЛ №2 10 кВ ГПП-168-РП-21	20.10.2020 9:00	20.10.2020 15:10	Ремонт КЛ