

Декабрь 2021 г.

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова»**

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12 - ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.12.2021 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
Вводная ячейка с Т-2 КРУН 10 кВ ГПП-168	14.12.2021 20:30	15.12.2021 18:30	Ремонт ячейки