

Май 2022 г.

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова»**

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12 - ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.12.2021 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ № 35 10 кВ ТП-19 - ТП-20	15.05.2022 12:47	17.05.2022 14:20	Ремонт КЛ
КЛ № 48 10 кВ ТП-2 - ТП-32А	27.05.2022 13:00	30.05.2022 10:22	Ремонт КЛ
КЛ № 34 10 кВ ТП-19 - РП-21	15.11.2021 23:00	26.05.2022 11:00	Ремонт КЛ