

Июль 2022 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГКНИПАС имени Л.К.Сафронова»			
<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12 - ТП-13	05.09.2019 13:30	14.07.2022 7:00	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ №35 10 кВ ТП-19 - ТП-20	01.07.2022 20:45	На 00:00 01.08.2022 не введена	Ремонт КЛ
КЛ №3 10 кВ ПС-168 - ТП-702	04.07.2022 9:50	04.07.2022 11:00	Ремонт КЛ
КЛ №6 10 кВ ТП-9 - ТП-7	15.07.2022 10:00	20.07.2022 11:00	Ремонт КЛ
ПС-168 110/10 кВ Т-2	07.07.2022 12:30	08.07.2022 18:26	Профилактические работы на Т-2