

Ноябрь 2022 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГКНИПАС имени Л.К.Сафронова»			
Наименование электросетевого объекта	Дата и время вывода из работы	Дата и время ввода в работу	Причина
КЛ №35 10 кВ ТП-19 - ТП-20	01.07.2022 20:45	18.11.2022 12:40	Ремонт КЛ
ПС-168 110/10 кВ секц. I Т-1	09.11.2022 12:50	09.11.2022 14:50	Профилактические работы в ячейке ввода с Т-1
ТП-9 10/0,4 кВ РУ-10 кВ ячейка 2	11.11.2022 10:25	11.11.2022 11:30	Профилактические работы в ячейке 2
ТП-11 10/0,4 кВ РУ-10 кВ фидер РП СНТ "Юбилейный"	13.11.2022 11:00	13.11.2022 16:55	Отключение со стороны сетей ООО "ОблЭнерго"
ТП-14 10/0,4 кВ Т-1	28.11.2022 12:50	28.11.2022 13:40	Долив масла в Т-1
КЛ №9 10 кВ ПС-168 - ТП-11	29.11.2022 13:17	29.11.2022 14:00	Ремонт КЛ