

Октябрь 2023 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова»			
Наименование электросетевого объекта	Дата и время вывода из работы	Дата и время ввода в работу	Причина
ПС-168 (Фаустово) 110/10 кВ Т-1	04.10.2023 7:00	04.10.2023 16:40	Техническое освидетельствование Т-1
КЛ № 13 10 кВ ПС-168 - ТП-2 (КБХиммаш)	05.10.2023 13:30	09.10.2023 11:20	Монтаж узла прибора учета в яч.16 РУ-10 кВ ПС-168
КЛ № 20 10 кВ ТП-3 - ТП-28	09.10.2023 17:20	12.10.2023 9:24	Ремонт КЛ
КЛ № 11 10 кВ ПС-168 - ЦРП-1	13.10.2023 14:50	13.10.2023 18:30	Замена трансформаторов тока в яч.21 РУ-10 кВ ПС-168
ПС-168 (Фаустово) 110/10 кВ Т-1	20.10.2023 18:30	23.10.2023 17:20	Техническое освидетельствование Т-1
КЛ № 13 10 кВ ПС-168 - ТП-2 (КБХиммаш)	31.10.2023 9:30	На 00:00 01.11.2023 не введена	Ремонт КЛ