

Декабрь 2019 г.

<b>Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»</b>			
<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.12.2019 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ №7 10 кВ ТП-1-ТП-9	23.12.2019 23:12	27.12.2019 10:45	Ремонт КЛ
КЛ №36 10 кВ ГПП-715-ТП-9	23.12.2019 23:12	26.12.2019 14:20	Ремонт КЛ