

Август 2018 г.

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»**

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
ТП-1 10/0,4 кВ	01.08.2018 14:00	07.08.2018 14:30	Ремонт трансформатора
Яч. № 9 РУ-10 кВ ТП-9 (ввод ТП-1)	01.08.2018 14:00	07.08.2018 8:50	Ремонт яч. № 9 РУ-10 кВ ТП-9
ВЛ-0,4 кВ ТП-17 - ул. Лесная	15.08.2018 18:20	16.08.2018 15:30	Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-17 - ул. Лесная
ТП-13, ТП-14 10/0,4 кВ	29.08.2018 8:40	29.08.2018 10:15	Замена плавких предохранителей в яч. ввода ТП-13, ТП-14