

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и  
ФКП "ГкНИПАС"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	0.00
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
2.0		
<b>Добавить случаи</b>		
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды. %	0.00
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	256
4.1	Мутность	64
4.2	Цветность	64
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
4.3.1	Хлор остаточный связанный	0
4.3.2	Хлор остаточный свободный	0
4.4	Общие колиформные бактерии	64
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	64
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
5.1	Мутность	0
5.2	Цветность	0
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	0
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	100.00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение). дней	0.00
8	Комментарии	За 2016 год заявок на подключение не поступало

\* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговую инспекцию.

\*\* Учитывать любое нарушение системы.

эвые органы.