

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Отчетный период	1 кв 2016г
Наименование	Показатель
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	0
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	2
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала	Резерв мощности по очистным сооружениям - 1,3 тыс.м3/сут; по системе транспортировки - 0,48 тыс.м3/сут; на участке самотечного коллектора от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.