

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и
ФКП "ГкНИПАС"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр**	0.00
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	0.06
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	607
3.1	Взвешенные вещества	75
3.2	БПК5	10
3.3	Аммоний-ион	198
3.4	Нитрит-анион	198
3.5	Фосфаты (по Р)	113
3.6	Нефтепродукты	10
3.7	Микробиология	3
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	172
4.1	Взвешенные вещества	11
4.2	БПК5	3
4.3	Аммоний-ион	6
4.4	Нитрит-анион	29
4.5	Фосфаты (по Р)	113
4.6	Нефтепродукты	10
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении). %	100.00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	0.00
7	Комментарии	За 2016 год заявок на подключение не поступало

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.