

ФКП "ГКНИПАС"Адрес **140250 п. Белоозерский М.О.**

Ведомст. принадлеж.

Министерство промышленности и торговли

Абонент

12200507

Питающий центр

Фидер №

п/ст 383 Бронницы

ТП №

(ВводI+ВводII+ф7+ф18+ЦРП1+дом лесника)

(РП21ф.722+РП21ф.724+РП21ф.725+РП21ф.733-1+РП21ф.733-2+РП21ф.734-1+РП21ф.734-2+ТП-702+РП21ф.3+КТПН-в/ч ТП-31+ТП-17

ф.1+Земляничка+Поляна+ф4+ф11+Авдеева+Юбилейный+д.57+д.58+д.59+д.60+ФГУП "ГВСУ № 14"+БО(участок 8)+БО(участок 24) +БО (участок 25) + Сухой + МИГ + Втормет Транзит + Салют+Белоозёрское ЖКХ+ ФГУП "ВИАМ")

ПРОТОКОЛ (суммарный)**Вычислений нагрузок и косинуса "фи" за 20 июня 2018г.**по **ФКП "ГКНИПАС"**

по предприятию в целом

I. Результаты вычислений

Час	Суммарный. расход эл.энергии за 1 час		Полная мощность кВа	Косинус "фи"	Тангенс "фи"	Мощность включ. компенсирующие, устройства кВар 12200507 № абонента
	активный кВт	реактив. кВар				
	12200507					
	N абонента					
0-1	422	160	451	0,94	0,38	
1-2	307	130	334	0,92	0,42	
2-3	316	177	362	0,87	0,56	
3-4	275	98	292	0,94	0,36	
4-5	254	144	292	0,87	0,57	
5-6	153	44	159	0,96	0,28	
6-7	109	46	118	0,92	0,42	
7-8	220	68	230	0,96	0,31	
8-9	262	54	268	0,98	0,21	
9-10	263	92	279	0,94	0,35	
10-11	230	41	234	0,98	0,18	
11-12	193	100	218	0,89	0,52	
12-13	249	163	298	0,84	0,65	
13-14	129	53	140	0,93	0,41	
14-15	128	31	131	0,97	0,25	
15-16	356	107	372	0,96	0,30	
16-17	174	52	182	0,96	0,30	
17-18	276	105	295	0,94	0,38	
18-19	458	127	475	0,96	0,28	
19-20	649	243	693	0,94	0,37	
20-21	680	177	702	0,97	0,26	
21-22	1073	498	1183	0,91	0,46	
22-23	859	207	884	0,97	0,24	
23-24	801	449	918	0,87	0,56	
Сут.расход	8837	3365	9456	0,93	0,38	
Конт.сумма						

Часы	Потребл. эл.энергии		Средняя нагрузка			Средневзвешенный коэффициент мощности
	активной кВт	реактив. кВар	активная кВт	реактивная кВар	полная кВа	
с 0-8ч	2056	866	257	108	279	0,92
с 8-16ч	1811	642	226	80	240	0,94
с 16-24ч	4970	1857	621	232	663	0,94
с 0-24ч	8837	3365	368	140	394	0,93

Главный инженер
Николаев Е.А.

Главный энергетик



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

