

Апрель 2020 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.05.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ