

Сентябрь 2020 г.

<b>Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»</b>			
<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.07.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ №2 10 кВ ГПП-168 РП-21	02.09.2020 10:02	02.09.2020 10:35	Ремонт КЛ