

Ноябрь 2020 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»			
<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12-ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.12.2020 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
Т-2 110/10 кВ ГПП-168	04.11.2020 7:40	06.11.2020 18:40	Ремонт проходного изолятора Т-2 ф."Ж"
КЛ №12 10 кВ ГПП-168 - РП-21	14.11.2020 22:00	24.11.2020 14:54	Ремонт соединительной муфты
КЛ №12 10 кВ ГПП-168 - РП-21	24.11.2020 17:00	На 00:00 01.12.2020 не введена	Ремонт КЛ