

Апрель 2021 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ №26 10 кВ ТП-12 - ТП-13	05.09.2019 13:30	На 00:00 01.02.2021 не введена	Проведение строительных работ в охранной зоне КЛ
КЛ №12 10 кВ ГПП-168 - РП-21	17.04.2021 5:20	19.04.2021 16:40	Ремонт КЛ
Т-1 110/10 кВ ГПП-168	30.04.2021 11:40	30.04.2021 19:00	Повреждение в сетях ПАО "Россети-Московский регион"
I секция шин РУ-10 кВ ГПП-168	30.04.2021 11:40	30.04.2021 13:10	Повреждение в сетях ПАО "Россети-Московский регион"