

Декабрь 2023 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГНИПАС имени Л.К.Сафронова»			
Наименование электросетевого объекта	Дата и время вывода из работы	Дата и время ввода в работу	Причина
ПС-168 110/10 кВ Т-2	08.12.2023 13:10	08.12.2023 19:25	Ремонт мостового разъединителя 110 кВ
КЛ № 4 10 кВ ПС-168 - ЦРП-1	20.12.2023 23:50	21.12.2023 9:17	Замена трансформаторов тока на ЦРП- 1