

Апрель 2018

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ФКП «ГкНИПАС»

<i>Наименование электросетевого объекта</i>	<i>Дата и время вывода из работы</i>	<i>Дата и время ввода в работу</i>	<i>Причина</i>
КЛ-10 кВ №8 ГПП-168 - ТП-31	19.04.2018 13:30	19.04.2018 14:20	Определение трассы КЛ
КЛ-10 кВ №2 ГПП-168-РП-21	21.04.2018 19:15	25.04.2018 11:05	Ремонт КЛ
КЛ-10 кВ №33 ТП-31-ТП-27	27.04.2018 11:00	27.04.2018 16:00	Установка кабельной муфты
КЛ-10 кВ №39 ТП-31-КТПН-22	28.04.2018 7:00	28.04.2018 18:30	Перезавод кабеля